

Republika Srbija  
Grad Novi Pazar  
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove  
Odeljenje za finansije  
Odsek za javne nabavke  
Br. 404-46/18,  
23.04.2018. god

Pojašnjenja za nabavku - Putnički lift na hidraulični pogon, redni broj 404-46/18

Pitanja:

1. Da li je završna obrada kabine i vrata plastifikacija ili inox?
2. Pošto lift između ostalog treba da bude u skladu sa SRPS EN 81 – 50, molimo da nas obavestite za nivo protivpožarnosti prilaznih vrata. Da li je to E30, E60, E90, EI60, EI 90...?

Odgovori:

1. Završna obrada kabine i vrata je plastifikacija.
2. E 30.

Komisija za javnu nabavku