

Republika Srbija

Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za finansije

Odsek za javne nabavke

Br. 404-102/18,

25.12.2018. god.

Predmet: Odgovor na pitanja

Pitanja:

1. U Obrascu broj 13 (Rimskim brojevima XIII), pozicija broj 3 u tabeli traženo je da se prilože tehnički listovi za PVC podne obloge, sledećih karakteristika “ debljine 2mm, debljine sloja za habanje preko 0.8mm”. Da li je minimalna tražena debljina sloja za habanje 0.80mm?

2. Molimo Vas da nam nedvosmisleno odgovorite da li su u pitanju homogeni ili heterogeni PVC podovi? Kod homogenih podova, prema tehničkim listovima i specifikacijama, kompletna debljina poprečnog preseka podne obloge se tretira da je habajući sloj (2mm debljine poda = 2mm debljine habajućeg sloja), dok kod heterogenih postoji tačno definisani sloj za habanje. Razlog zbog kojeg ovog tražimo je taj što je razlika u ceni između homogenih i heterogenih PVC podova drastična.

Odgovor:

Pitanje br. 1.

Odgovor: **Da, minimalna tražena debljina sloja za habanje je 0.8mm.**

Pitanje br. 2.

Odgovor: **U pitanju je heterogeni PVC pod sa debljinom habajućeg sloja min. 0.8mm.**

Komisija za javnu nabavku