



**Republika Srbija
Grad Novi Pazar**

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Stevana Nemanje 2, tel.: 020/317-078

Odeljenje za finansije

web: www.novipazar.rs, e-mail: mihrija.zekovic@novipazar.org.rs

Broj 404-129/19:

Datum: 25.06.2019.godine

**ODGOVORI NA POSTAVLJENO PITANJE
ZA JAVNU NABAVKU BR.404-129/19; JNMVR 37/19**

**Radovi (tekuće održavanje) na izgradnji teretane na Rekreacionom centru
u Novom Pazaru**

Pitanje: 1.

Razmatrajući predmetnu konkursnu dokumentaciju, uočili smo, da je Naručilac, opredelio debljinu gumenih ploča od 4,6 cm a čija debljina ploča nije standardna.

Da li Naručilac prihvata, da ponuđači, osim debljine gumene ploče od 4,6 cm, mogu da ponude i gumene ploče standardne debljine od 4,5 cm kao (minimalnu debljinu)?

Odgovor:

1. Naručilac prihvata da gumene ploče budu standardne debljine 4,5cm, što će i izmenom i dopunom Konkursne dokumentacije to izmeniti.

Pitanje: 2.

Naručilac traži da se za gumene ploče dostavi sertifikat SRPS 1176-1 i SRPS 1177-

1. Sertifikat SRPS 1177-1 se odnosi na površine igrališta koje ublažavaju udar – Metode ispitivanja za određivanje ublažavanja udara, čemu i služe gumene ploče koje su predmet ugradnje. Gumene podloge odnosno ploče se sertifikuju u skladu sa SRPS 1177 dok dečije sprave podležu sertifikaciji u skladu sa SRPS 1176

Odgovor :

Evropski komitet za standardizaciju postavio je zahteve koje moraju da ispune dečija igrališta.

Zaključak: Naručilac traži da se za gumene ploče dostavi sertifikat SRPS 1177-1 (sposobnost podloge igrališta da ublaži udarac prilikom pada), a da će se sertifikat SRPS 1176-1 ukloniti iz konkursne dokumentacije tako da nema potrebe dostavljati isti.

Komisija za javnu nabavku