

Odgovori na pitanja i izmena konkursne dokumentacije za nabavku - Uklanjanje radioaktivnih
gromobrana broj 404-251/19

Pitanja:

1. Da li postoji prethodni izveštaj o merenju uzemljenja, i ako postoji molim Vas da nam omogucite uvid u dokumenta?
2. Da li postoje fizicki prekidi na trakama ka uzemljenju?
3. Da li su na krovu zgrada spojevi ka stubovima sa gromobranima fizicki uvrnuti, oštećeni ili pokidani?
4. Da li je moguće dostaviti slike gromobrana i lokacija (kao i podaci o visini zgrada i spratnosti, kao i da li su krovovi ravni ili pod kosinom)?
5. Molimo Vas za pojašnjenje koje sve objekte je svaki od postojećih gromobrana stitio, tačnije da li je gromobran stitio samo zgradu na kojoj se nalazio ili je bila i namena da stiti i susedne objekte (ovo pitanje se odnosi na svaku od četiri lokacije koje su predmet javne nabavke).
6. U Tabeli - Obrazac strukture cene na strani 25 konkursne dokumentacije, niste naveli u koloni 3 potrebnu kolicinu po stavkama.
7. Da li je prihvatljivo da Ustanova koja ima Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, a u svom sastavu i sluzbu Medicine rada, dostavi resenje Ministarstva zdravlja, kojim potvrđuje da u svom sklopu ima registrovanu sluzbu Medicine rada?

Odgovor na tražena pojašnjenja potencijalnih ponuđača.

1. Ne postoji prethodni izveštaj o merenju uzemljenja.
2. Ne postoje fizički prekidi na trakama ka uzemljenju.
3. Nisu uvrnuti, oštećeni ni pokidani.
4. Slike će biti objavljene uz konkursnu dokumentaciju.
Stambena zajednica - Ulica Avnoja bb, Nova lučna zgrada ulaz L, ravan krov, 10 spratova, 30m.
Stambena zajednica - Ulica Omladinska br 20, ravan krov, 4 sprata, 15m
Stambena zajednica – Ulica Jalija br. 1 ravan krov, 4 sprata, 15m
Stambena zajednica – Ulica Kej 12. srpske brigade br 103 ravan krov, 4 sprata, 15m
5. Gromobrani su štitili samo zgrade na kojima su se nalazili.
6. Tabela će biti korigovana u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji.
7. Prihvatljivo je.