

Naručilac	Grad Novi Pazar - Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Adresa	Stevana Nemanje br.2
Mesto	Novi Pazar
Broj odluke	404- 80 /20
Datum	14. 05. 2020.god.

Predmet: Odgovor na pitanja

I Pitanja

1. Koja je procenjena vrednost nabavke?
2. Koja je očekivana udaljenost između spoljne i unutrašnje jedinice?
3. Da li su Vam potrebni on/off uređaji ili inverter?
4. Da li će se prihvatati ponude sa klima uređajima na gas R32, s obzirom da je to gas novije generacije, a i efikasniji je?
5. Zbog čega je u konkursnoj dokumentaciji traženo rešenje Agencije za lekove za stavljanje u promet predmet JN, da li je u pitanju greška pri sastavljanju dokumentacije?

II Odgovor

1. Naručilac nije u obavezi da navede iznos procenjene vrednosti nabavke u Konkursnoj dokumentaciji.
2. Udaljenost između spoljne i unutrašnje jedinice je oko 3 m.
3. U pitanju je on/off uređaj.
4. Nisu prihvatljive ponude sa klima uređajima na gas R32.
5. U pitanju je tehnička greška.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU